



ÇEŞİTLİ CİHAZLAR PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS.004
İlk Yayın Tarihi	15.01.2020
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	15.01.2020
Sayfa	1/2

Sıra No	Cihaz Adı	Sicil No	BAKIM BİLGİLERİ		Bulunduğu Yer/ Bölüm	Sorumlu Kişi	Açıklama
			Son Bakım Tarihi	Bir Sonraki Bakım Tarihi			
1	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 3 Adet Brülör		10.11.2020	10.11.2021	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	Mehmet TABUR	3 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
2	Eğitim Fakültesi (Yeni Bina) 1 Adet Brülör		10.11.2020	10.11.2021	Eğitim Fakültesi (Yeni Bina)	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
3	Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 Adet Brülör		09.11.2020	09.11.2021	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Mehmet TABUR	2 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
4	Mühendislik Fakültesi 2 Adet Brülör		05.11.2020	05.11.2021	Mühendislik Fakültesi	Mehmet TABUR	2 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
5	İslami İlimler Fakültesi 1 Adet Brülör		10.11.2020	10.11.2021	İslami İlimler Fakültesi	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
6	Rektörlük Binası 1 Adet Brülör		05.11.2020	05.11.2021	Rektörlük Binası	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
7	Veterinerlik Fakültesi 1 Adet Brülör		05.11.2020	05.11.2021	Veterinerlik Fakültesi	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
8	Veterinerlik Fakültesi (Isı Merkezi) 1 Adet Brülör		05.11.2020	05.11.2021	Veterinerlik Fakültesi (Isı Merkezi)	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genişleme tankı kontrolü yapıldı
9	Spor Bilimleri Fakültesi 3 Adet Brülör		09.11.2020	09.11.2021	Spor Bilimleri Fakültesi	Mehmet TABUR	3 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
------------	----------------	---------------------

.....

.....

.....

(Form No:; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)



ÇEŞİTLİ CİHAZLAR PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS.004
İlk Yayın Tarihi	15.01.2020
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	15.01.2020
Sayfa	1/2

No	Açıklama	Bakım Tarihi	Yeni Bakım Tarihi	Yer	Bakım Sorumlusu	Bakım İçeriği
10	Asü Spor Salonu 1 Adet Brülör	09.11.2020	09.11.2021	Asü Spor Salonu	Mehmet TABUR	genleşme tankı kontrolü yapıldı 1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
11	Tribün Binası 4 Adet Duvar Tipi Kazan	09.11.2020	09.11.2021	Tribün Binası	Mehmet TABUR	4 adet duvar tipi kazanın bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
12	Merkezi Derslik ve Amfi 3 Adet Brülör	11.11.2020	11.11.2021	Merkezi Derslik ve Amfi	Mehmet TABUR	3 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
13	Yemekhane (Sosyal Tesis) 3 Adet Brülör	12.11.2020	12.11.2021	Yemekhane	Mehmet TABUR	3 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
14	Kapalı Yüzme Havuzu 3 Adet Brülör	12.11.2020	12.11.2021	Kapalı Yüzme Havuzu	Mehmet TABUR	3 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
15	Kütüphane 1 Adet Brülör	05.11.2020	05.11.2021	Kütüphane	Mehmet TABUR	1 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı
16	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 Adet Brülör	12.11.2020	12.11.2021	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Mehmet TABUR	2 adet brülörün bakımı ve baca gazı analizi yapıldı. Gaz dedektörü ve genleşme tankı kontrolü yapıldı

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
.....

(Form No:; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)