



**DOĞALGAZ YAKITLI
KALORİFER KAZANI İŞLETME
ve BAKIM TALİMATI**

Doküman No	HSYS-TL-008
İlk Yayın Tarihi	30.06.2020
Revizyon Tarihi	30.06.2020
Revizyon No	0/-
Sayfa No	1/1



1. AMAÇ

Bu talimatın amacı kazanların işletme, bakım ve onarım işleri ile mevcut veya yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip hizmet binalarının sıhhi sıcak su sistemiyle ısıtma işlemlerini belirlemek, verimli çalıştırılması ve otomasyon sistemleri entegre ederek tasarruflu bir şekilde işletilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Aksaray Üniversitesi'nde bulunan doğal gaz yakıtlı kazanların işletme ve bakımını kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Servis Birimi ve ilgili hizmet binası görevlisi sorumludur.

4. UYGULAMA:

Yıllık düzenli olarak ateşleyici (brülör) ve sirkülasyon pompaları bakımları servis bakımları yaptırılır.

Sistemin günlük olarak;

- Gaz ve akışkan basınç değerlerine bakılır.
- Isıtma Sistemi akışkan (su) seviyesi kontrol edilir.
- Isıtma Sistemi emniyet vanaları ve sistemleri kontrol edilir.
- Sirkülasyon pompaları (bir adet yedek) kontrol edilir.
- Kazana entegre edilmiş otomasyon istenilen konfor sıcaklığı değerlerine ayarlanır.
- Ateşleyici (brülör) çalıştırılır.

Kazanlar işletildiği dönemde her gün Hizmet Binası görevlisi tarafından kontrol edilerek olumsuz durumlar teknik servise bildirilir.

Yapılan kontrol ve bakımlar Periyodik Bakım Takip Formuna işlenir.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Birim Temsilcisi

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Koordinatörü